



Underhållsavtal

Säker och pålitlig gasutrustning

Lindes underhållsavtal ger flera viktiga fördelar:

- Minskad risk för oförutsedda driftsstopp och därmed förbättrad produktionsekonomi
- Ökad effektivitet så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet
- Förbättrad säkerhet – minskad risk för olyckor
- Bättre produktkvalitet genom pålitlig gastillförsel
- En gasanläggning som underhålls enligt myndigheternas krav
- Prioritering vid avhjälpande underhåll
- Utförs enligt överenskommet tidsintervall
- Vi upprättar ett underhållsprotokoll som vi överlämnar och arkiverar
- Rikstäckande underhållsorganisation

Tryggt och säkert

Att använda gas i sin verksamhet ställer höga krav på säkerhet och funktion. Er gasanläggning måste fungera felfritt, dels för att förhindra olyckor som skadar människor och egendom, dels för att säkerställa driftsäkerheten och produktkvaliteten. För att ni ska kunna känna er trygga i att er anläggning fungerar kan vi på Linde erbjuda er tjänsten Underhåll.

Kunskap och myndighetskrav

Med vår kunskap om gaser och om lagar och regler på området, kan vi hjälpa er att uppfylla myndigheternas krav på kontroll och dokumentation. Gasutrustning är dessutom komplicerad, varför det krävs både en bred erfarenhet och uppdaterade kunskaper om förebyggande underhåll.

Driftsäkerhet och ekonomi

Förebyggande underhåll minskar risken för driftstopp så ni kan fokusera på er kärnverksamhet och därmed förbättra er produktionsekonomi. Gasläckor på utrustning är kostsamma samt kan ha en negativ miljöpåverkan.

Uppföljning

Efter utfört arbete överlämnar vi ett underhållsprotokoll, som påtalar brister och de åtgärder vi utfört. Protokollet kan sedan uppvisas vid myndighetskontroller som underlag för verifiering att gasutrustningen har ett förebyggande underhåll. Teknikern informerar även om förbättringspotential för er gasutrustning.





Åtgärder vid förebyggande underhåll som avtalet kan innehålla:

- Okulärbesiktning av yttre skador (AFS 2023:11 Kap 9)
- Läcksökning av alla anslutningar (AFS 2023:11 Kap 9)
- Kontroll av gasflaskornas fästning (MSBFS 2020:1)
- Kontroll av hög- och lågtrycksslangar
- Funktionskontroll av gascentraler
- Funktionskontroll av uttagsposter
- Kontroll av regulatorer
- Kontroll av säkerhetsventiler (AFS 2023:11 Kap 9)
- Kontroll av överströmningsventiler
- Kontroll av avstängningsventiler
- Kontroll av flamspärrar (MSBFS 2020:1)
- Funktionskontroll av bakslagsspärrar (AFS 2023:11, MSBFS 2020:1)
- Funktionskontroll av backventiler (MSBFS 2020:1 Kap 6, 6§)
- Byte av packningar vid flaskanslutningar
- Kontroll av larmsystem
- Elektronisk läcksökning ("sniffer")
- Kontroll av märkning (AFS 2023:12)
- Underhållsprotokoll (AFS 2023:11)
- Underhållsjournal/protokoll lämnas efter varje servicetillfälle
- Provtryckning av rörsystem
- Täthetskontroll av rörsystem
- Gasanalyser

Åtgärderna baseras på Lindes mångåriga erfarenhet av underhåll för bibehållen säkerhet på er gasutrustning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2023:11) definieras underhåll som förebyggande åtgärder som normalt behöver vidtas på trycksatt anordning med tillhörande utrustning för att säkerheten skall bibehållas.

Vill du komma i kontakt med oss?

Besök gärna vår webbplats linde.se där du kan maila oss eller chatta med en i vårt team.

linde.se

Linde är ett företagsnamn som används av Linde plc och dess dotterbolag. Lindes logo och namn är varumärken eller registrerade varumärken av företaget Linde eller dess dotterbolag. Copyright © 2025. Linde plc.

Making our world more productive

